

南房総市嶺南中学校屋内運動場
天井撤去等工事

面積:811.6㎡
【CPS工法】母屋レス構造 断熱・吸音 システム天井
仕上:化粧グラスウールボード(80kg/㎡品) t=25

受けピース材取付状況①



受けピース材取付状況②



オープンスペース・ストッパー取付(小梁部)



オープンスペース・ストッパー取付(大梁部)



天井材・T型ジョイナー挿入取付(化粧ホルダー未装着)



大梁部取付(化粧ホルダー未装着)

